

Maków Mazowiecki, dnia 09 maja 2019 roku

Nr sprawy ZDP.DB.261.2.8.2019

**Do zainteresowanych
postępowaniem o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże – Sławkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o długości 11,802 km.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych?

Wyjaśnienie nr 1:

Brak badań geotechnicznych. Według opisu technicznego projektowaną inwestycję zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie grubości warstwy ścieralnej, gdyż przekroje normalne wskazują 5 cm, natomiast kosztorys ofertowy mówi o 4 cm.

Wyjaśnienie nr 2:

Grubość warstwy ścieralnej – 4 cm, zgodna z kosztorysem ofertowym

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego.

Wyjaśnienie nr 3:

Opis techniczny w załączeniu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wskazanie czy należy wykonać bariery ochronne przy projektowanych przepustach pod koroną drogi, gdyż na przekrojach normalnych one widnieją. Jeżeli tak, to prosimy o załączenie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie nr 4:

Podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie przewidziano wykonania barier ochronnych przy projektowanych przepustach pod koroną drogi. Bariery zostaną zamontowane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie warstw konstrukcyjnych dla zjazdów bramowych.

Wyjaśnienie nr 5:

Warstwy konstrukcyjne dla zjazdów bramowych zgodnie z opisem technicznym:

- kostka brukowa betonowa kolorowa grub. 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa o grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Zarządu Powiatu

Zdzisław Soból
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)