



#### OZNACZENIA:

- 1 - Rura PVC-U SDR34 Ø200/250/315, 400
- 2, 2' - obsypka zasadnicza i górna z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98% w skali SPD, przy rurze 95% SPD. Obsypkę należy układać symetrycznie, po obu stronach rury, warstwami o grubości nie większej niż 0,2m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczania stosować lekki wibrator płaszczyznowy o masie do 100kg. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,3m.
- 3 - podsypkę grubości 5cm wykonać z piasku grubego lub średniego niezagęszczonego.
- 4 - podsypka grubości 10cm z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98%.
- 5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu
- 6 - zasypka wykopu gruntem rodzimym z dodatkiem piasku zagęszczanego do 98% wg SPP, 1-1,2m pod konstrukcją ulicy, zagęszczenie zasypki do 1,0 wg SPP.
- 7 - podsypka piaskowa grubości 20cm z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98% SPD

#### PŁYTY WYKOPOWE PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM



#### PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA



do gł. <3,80m

do gł. >3,80÷6,90

Płyta nadstawkowa

h=140;150;200

Płyta podstawowa z nożem

h=240

h=240+140

h>380÷720

SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

INWESTOR	<b>ZARZĄD POWIATU</b> w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>WILECh Spółka Cywilna</b> 06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	<b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2127 W KARNIEWO - ROMANOWO - WĘGRZYNOWO</b>		
TYTUŁ RYSUNKU	<b>PRZEKRÓJ WYKOPU</b>		
STADIUM	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
Nr rys. <b>11</b>	skala:	data: maj 2022 r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Pietrzak	upr. nr Cie4/81w spec. instalacyjno-inż. w zakresie sieci,	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Wilkowski	upr. nr MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno-inż. w zakresie sieci i inst. sanitarnych	